

## **ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящий Порядок обеспечения пожарной безопасности наряду с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (в действующей редакции) являются обязательными для соблюдения всеми заказчиками и участниками при проведении мероприятий, в том числе конференций, выставочных, концертных и банкетных и др. мероприятий в ПАО «ЦМТ» (далее – Мероприятие).

ПАО «ЦМТ» предоставляет помещения в здании ЦМТ, расположенном по адресу Краснопресненская наб.12, для проведения Мероприятия в технически исправном состоянии и гарантирует надежность и работоспособность средств пожаротушения и систем автоматической пожарной защиты.

Заказчик Мероприятия обязуется соблюдать настоящий Порядок обеспечения пожарной безопасности, Правила противопожарного режима в РФ и обеспечивать соблюдение их требований всеми участниками Мероприятия, включая посетителей, клиентов и приглашенных Заказчиком подрядчиков, обеспечивающих монтаж/демонтаж оборудования.

В случае обнаружения признаков пожара или возгорания (задымления, запаха гари) Заказчик обязуется немедленно сообщить куратору Мероприятия от ЦМТ, в Центральную диспетчерскую ЦМТ по телефону +7 (495) 258-11-01 или в городскую пожарную охрану по телефонам 101, 112.

Заказчик Мероприятия несёт полную ответственность за пожарную безопасность, соблюдение противопожарных норм и проведение противопожарных мероприятий в период подготовки и проведения Мероприятия (включая время монтажа/демонтажа оборудования).

В случае нарушения настоящего Порядка обеспечения пожарной безопасности ЦМТ оставляет за собой право запретить проведение Мероприятия, причем такой запрет не может рассматриваться как одностороннее расторжение Договора по инициативе ПАО «ЦМТ» и не дает Заказчику право требования возврата средств, ранее уплаченных за услуги ЦМТ по проведению Мероприятия, равно как и возмещения прямых и косвенных убытков, возникших вследствие такого запрета.

Контроль выполнения настоящих правил осуществляет отдел пожарной безопасности Департамента обеспечения безопасности ПАО «ЦМТ» (далее – ОПБ ДОБ) совместно с представителями Ресторанного Комплекса ПАО «ЦМТ» .

### **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**

1. Применение сгораемых конструкций, декораций из горючих материалов.
2. Применение выставочных и декоративных конструкций, ограничивающих видимость световых указателей направления эвакуационных выходов.
3. Блокирование или затруднение доступа к пожарным кранам, электрическим щитам, эвакуационным выходам, загромождение коридоров, прокладка через проходы и пути эвакуации кабелей вне напольных коробов.
4. Использование открытого огня (включая свечи), пиротехнических средств, фейерверков.
5. Курение на территории Центра международной торговли (в залах, фойе, коридорах, санузлах, прочих общих и служебных помещениях), за исключением специально отведенных для этого мест (курительных комнат).

6. Складирование и хранение в помещениях тары, упаковочных материалов, излишков горючих материалов, используемых при декорировании залов и монтаже оборудования (древесина, ткань и т.п.), даже если такие материалы прошли предварительную огнезащитную обработку.

7. Запрещается воздействие на ручные пожарные извещатели системы пожарной сигнализации в случаях, не связанных с возникновением задымления или пожара

### **ЗАКАЗЧИК ОБЯЗУЕТСЯ**

1. Соблюдать и обеспечивать соблюдение Правил противопожарного режима в РФ на территории Центра международной торговли всеми участниками Мероприятия.

2. Предъявить до начала монтажа оборудования сертификаты, подтверждающие применение для отделки помещений, изготовления декораций, монтажа стендов, подиумов, ограждений и т.п. негорючих и трудногорючих материалов.

3. Провести обработку всех горючих материалов и конструкций огнезащитным составом.

4. Представить копии лицензий/сертификатов организаций, проводивших обработку огнезащитными составами, и акты, подтверждающие проведение огнезащитной обработки.

5. За 10 дней до установленной даты начала Мероприятия (либо даты начала монтажных работ) подписать и предоставить в ПАО «ЦМТ» следующие документы:

- схему расстановки мебели, оборудования и декоративных конструкций;
- планы выставочных экспозиций (включая расположение стендов, экспонатов, оборудования, офисов, подсобных помещений с указанием всех размеров и привязок к границам помещений);
- сведения о пожарной опасности экспонатов, веществ и материалов, применяемых для монтажа оборудования и их декоративной отделки.

6. Совместно с представителем ОПБ ДОБ проводить ежедневную проверку всех предоставленных помещений и устранять все обнаруженные нарушения норм пожарной безопасности до закрытия помещений.

### **ЗАКАЗЧИКУ РАЗРЕШАЕТСЯ ПОСЛЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОГЛАСОВАНИЯ С ОПБ ДОБ**

1. Использование свечей, установленных в пожаробезопасный стеклянный сосуд (с водой или без), исключающий возможность возгорания при опрокидывании, после предварительного согласования типа подсвечника.

2. Использование свечей на свадьбах для соблюдения традиции «Передача семейного очага».

3. Использование холодных пищевых фонтанов при вывозе праздничного торта.

4. Использование электротехнического оборудования (подключение выставочных стендов, осветительных приборов и иное подключение от сети 380 вольт) после предоставления в электротехническую службу ЦМТ:

- протокола замера сопротивления изоляции электрических проводов силовой и осветительной сети;
- схемы электроустановки с указанием потребляемой мощности;
- сертификатов на используемые материалы и оборудование;
- копии лицензии на право проведения электромонтажных работ;
- копии удостоверений работников, осуществляющих монтаж/демонтаж оборудования;

- распоряжения по назначению ответственного по электрике на Мероприятии (от Заказчика);
  - акта разграничения ответственности (Акт предоставляется электротехнической службой и должен быть подписан представителем службы и ответственным за электрику на мероприятии от Заказчика).
5. Использование бытовых электроприборов, новогодних гирлянд после предоставления в электротехническую службу ЦМТ:
- сертификата пожарной безопасности или протокола замера сопротивления изоляции;
  - плана размещения электроприборов, с указанием мощности;
  - осмотра подключенного оборудования представителем электротехнической службы.